



НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС»

166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч 40702810504210100503 Ненецкое ОСБ № 1582 г. Нарьян-Мар Архангельское ОСБ № 8637 г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. Наименование юр. лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС». Адрес электронной почты – 42960@seks.ru. Официальный сайт – www.seks.ru

Исх. от «___» **31 МАР 2026** г. № **1014**

Начальнику
ДИЗОГ НАО
А.А. Кутковой

166000 г. Нарьян-Мар,
Ул. Им. В.И. Ленина, д. 27 «В»

Ответ на исх. № 1622
От 31.03.2026г.

Уважаемая Анастасия Алексеевна!

В ответ на Ваш запрос о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами 83:00:000001:924, 83:00:000001:925, 83:00:000001:926, 83:00:000001:927 к сетям инженерно-технического обеспечения, сообщаем следующую информацию.

В п.Харута, в пределах границ расположения указанных земельных участков, отсутствуют сети централизованного водоснабжения (холодного, горячего), водоотведения и газоснабжения, состоящие на балансе МП ЗР «Севержилкомсервис».

Техническая возможность подключения указанных земельных участков к центральному теплоснабжению возможна после выполнения мероприятий инвестиционной программы МП ЗР «Севержилкомсервис», предусмотренной в период 2025-2026 год.

В связи с вышеизложенным, техническая возможность присоединения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует. В части подключения к сетям холодного водоснабжения сообщаем об источнике водоснабжения - существующей блочной водоподготовительной установке (БВПУ).

Приложение: на 1л. в 1 экз.

Генеральный директор
МП ЗР «Севержилкомсервис»

С.Л. Калашников

Технические условия на водоснабжение

1. Заказчик: Департамент имущественных, земельных отношений и градостроительства Ненецкого автономного округа (ДИЗОГ НАО)

2. Наименование проектируемого объекта и его адрес: Земельные участки с кадастровыми номерами 83:00:000001:924, 83:00:000001:925, 83:00:000001:926, 83:00:000001:927 для индивидуального жилищного строительства в п. Харута, Ненецкого автономного округа.

3. Необходимое количество воды: - определить проектом

а) _____ л/сек _____ м³/сут

Итого _____ л/сек _____ м³/сут

4. Источник водоснабжения: БВПУ-2,0-К

4.1. Максимальная производительность БВПУ – 2,0 м³/ч.


4.2. Сети водоснабжения отсутствуют.

4.3. Подвоз воды силами Потребителя.

5. Технические условия действительны в течение 3 лет

«31» марта 2026 г.

И.о. начальника ПТО



Ю.А. Новоселов