



НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС»

166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч 40702810504210100503 Ненецкое ОСБ № 1582 г. Нарьян-Мар Архангельское ОСБ № 8637 г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. Наименование юр. лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС». Адрес электронной почты – 42960@sgks.ru. Официальный сайт – www.sgks.ru

Исх. от «___» 30 ИЮН 2026 г. № 2130

И.о. руководителя
ДИЗОГ НАО
А.Е. Алексееву

166000 г. Нарьян-Мар,
Ул. Им. В.И. Ленина, д. 27 «В»

Ответ на исх. № 3587
От 29.06.26 г.

Уважаемый Андрей Евгеньевич!

В ответ на Ваш запрос о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 83:00:020003:713, к сетям инженерно-технического обеспечения, сообщаем следующую информацию.

В п. Индига, в пределах границ расположения указанного земельного участка, отсутствуют сети централизованного водоснабжения (холодного, горячего), водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, а также линейные объекты, состоящие на балансе МП ЗР «Севержилкомсервис».

В связи с вышеизложенным, техническая возможность присоединения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует. В части подключения к сетям холодного водоснабжения сообщаем об источнике водоснабжения - существующей блочной водоподготовительной установке (БВПУ).

Приложение: на 1л. в 1 экз.

Генеральный директор
МП ЗР «Севержилкомсервис»

С. Л. Калашников

Исп. Инженер ПТО
Поздеев А.Е.
Тел. 8 (81853) 4-83-75

Департамент имущественных, земельных и градостроительных отношений и градостроительных отношений
№ 3531 от 01.07.2026

Информация о возможности подключения

1. Заказчик: Департамент имущественных, земельных отношений и градостроительства
Ненецкого автономного округа (ДИЗОГ НАО)

2. Наименование проектируемого объекта и его адрес: Земельный участок с кадастровым
номером 83:00:020003:713 в п. Индига СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО

3. Максимальная нагрузка:


Централизованное холодное водоснабжение: отсутствует; источник водопотребления-
Блочная водоподготовительная установка (БВПУ) – максимальная производительность-1,5 м³/ч.

Централизованное горячее водоснабжение: отсутствует.

Централизованное водоотведение: отсутствует.

Централизованное отопление: 0,00 Гкал/ч; объект находится вне радиуса эффективного
теплоснабжения.

Начальник ПТО



А.М. Атангулов